

NÁVOD NA POUŽITÍ PŘÍLOŽNÝCH TERMOSTATŮ THP-90

Před připojováním termostatu se ujistěte, že elektrické napájení daného přístroje (bojler, čerpadlo, atd.) je odpojeno. Ujistěte se také, že vlastnosti přístroje odpovídají zatížení kontaktů příložného termostatu (viz. tabulka technické údaje).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Tyto údaje se vztahují pro upevnění na trubku o pr. 60 mm	
Teplotní rozsah:	20 – 90 °C
Teplotní diference:	8 ± 3 K
Stupeň krytí	IP 20
Třída izolace:	I
Rychlost teplotní změny:	< 1K/min
Skladovací teplota:	15 – 60 °C
Výstup:	Vypnutí nebo přepnutí kontaktů
Zatížení kontaktů:	1-2 = 16 (2,5) A/250V~ 1-3 = 2,5A /250V~
Teplota okolí:	5-40°C
Vývodní trubka:	M20x1,5
Montáž:	Na trubku pomocí pružiny

KONTAKTY	
(viz obr. 2, 3)	
Svorka 1	Běžný kontakt
Svorka 2	Rozepte el. obvod, když teplota roste
Svorka 3	Sepne el. obvod, když teplota roste
Běžně se používají svorky 1 a 2.	
NASTAVENÍ TEPLoty A TEPLotní DIFERENCE	
(viz obr. 1, 2)	
A	Regulační knoflík pro nastavení teploty
B	Regulační hřídel pro nastavení teploty
C	Regulační šroub pro nastavení teplotní diference

INSTALACE

Upozornění: veškeré instalační činnosti obsažené v tomto návodu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba přiměřeně v souladu s bezpečnostními předpisy.

Termostat snímá teplotu povrchu trubky, která je ovlivňována mimo jiné také okolní teplotou v místnosti. Povrchová teplota trubky je nižší než teplota vody v topném systému.

- 1.) Upevněte termostat na trubku, jejíž teplotu potřebujete regulovat, pomocí speciální pružiny (obr. 1). K zachycení pružiny slouží dva výstupky ve spodní třetině termostatu. Ke zlepšení přestupu tepla je vhodné dotýkovou plochu v zadní části termostatu potříit teplotnosnou pastou.
- 2.) Odstraňte regulační knoflík a uvolněte příslušný upevňovací šroub (obr. 4). Sundejte přední kryt. Provlákněte vodiče napájení vývodní trubkou a připojte je na svorky termostatu (obr. 2). Vratte přední kryt zpět, utáhněte upevňovací šroub a nasadte regulační knoflík zpět na své místo.
- 3.) Zařízení je určeno k ovládání elektrického zařízení v závislosti na teplotě měřeného média. Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí být součástí instalace budovy. Použije-li se zařízení v rozporu s tímto návodem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Vypínač nebo jistič musí být v blízkosti zařízení, musí být snadno dosažitelný obsluhou a musí být označen jako odpojovací prostředek zařízení.

Dodavatel :
THERMIS, spol. s r.o.
Churého 1
618 00 Brno - Čemovice
www.thermis.cz

Prodejce:

Datum prodeje:.....